



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 23253

от 04.10.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник (скв.1).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Солнечное», возле школы, проба № 1.

Дата и время отбора пробы (образца): 29.09.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.09.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Магомедов М. М.

Основание для отбора: договор № 115/21 от 01.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Солнечное», 368019, РД, Хасавюртовский район, село Солнечное.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Хазбулатов И. А.

Код пробы (образца): 23253-01/21

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное


за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С.А.

				Код пробы (образца):	23253-01/21
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	84	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 	



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 23254

от 04.10.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник (скв.1).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Солнечное», возле школы, проба № 2.

Дата и время отбора пробы (образца): 29.09.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.09.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Магомедов М. М.

Основание для отбора: договор № 115/21 от 01.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Солнечное», 368019, РД, Хасавюртовский район, село Солнечное.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Хазбулатов И. А.

Код пробы (образца): 23254-01/21

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное


за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С.А.

				Код пробы (образца):	23254-01/21
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	80	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 23255

от 04.10.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Солнечное», ул. Парниковая.

Дата и время отбора пробы (образца): 29.09.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.09.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Магомедов М. М.

Основание для отбора: договор № 115/21 от 01.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Солнечное», 368019, РД, Хасавюртовский район, село Солнечное.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Хазбулатов И. А.

Код пробы (образца): 23255-01/21

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное


за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С.А.

				Код пробы (образца):	23255-01/21
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	4	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А	



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 23256

от 04.10.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Солнечное», ул. Новая.

Дата и время отбора пробы (образца): 29.09.2021г. 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.09.2021г. 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Магомедов М. М.

Основание для отбора: договор № 115/21 от 01.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Солнечное», 368019, РД, Хасавюртовский район, село Солнечное.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Хазбулатов И. А.

Код пробы (образца): 23256-01/21

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное


за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С.А.

				Код пробы (образца):	23256-01/21
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 	



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 23257

от 04.10.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник (скв.).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Солнечное», возле гаража.

Дата и время отбора пробы (образца): 29.09.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.09.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Магомедов М. М.

Основание для отбора: договор № 115/21 от 01.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Солнечное», 368019, РД, Хасавюртовский район, село Солнечное.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Хазбулатов И. А.

Код пробы (образца): 23257-01/21

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное


за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С.А.

				Код пробы (образца):	23257-01/21
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	не обнар.	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 	



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 23258

от 04.10.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Солнечное», ул. Родниковая.

Дата и время отбора пробы (образца): 29.09.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.09.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Магомедов М. М.

Основание для отбора: договор № 115/21 от 01.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Солнечное», 368019, РД, Хасавюртовский район, село Солнечное.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Хазбулатов И. А.

Код пробы (образца): 23258-01/21

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное


за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С.А.

				Код пробы (образца):	23258-01/21
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А 	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 23259

от 04.10.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник (скв.1).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Солнечное», возле школы, проба № 1.

Дата и время отбора пробы (образца): 29.09.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.09.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Магомедов М. М.

Основание для отбора: договор № 115/21 от 01.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Солнечное», 368019, РД, Хасавюртовский район, село Солнечное.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Хазбулатов И. А.

Код пробы (образца): 23259-02/21

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С.А.

				Код пробы (образца):	23259-02/21
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	14±2,8	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	3	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	24,3±3,4	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешност ь	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№029094	10.09.2022 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись 	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Курбаналиева А. Э.	



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 23260

от 04.10.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник (скв.1).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Солнечное», возле школы, проба № 2.

Дата и время отбора пробы (образца): 29.09.2021г. 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.09.2021г. 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Магомедов М. М.

Основание для отбора: договор № 115/21 от 01.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Солнечное», 368019, РД, Хасавюртовский район, село Солнечное.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Хазбулатов И. А.

Код пробы (образца): 23260-02/21

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С.А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 23261
от 04.10.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Солнечное», ул. Парникова.

Дата и время отбора пробы (образца): 29.09.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.09.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Магомедов М. М.

Основание для отбора: договор № 115/21 от 01.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Солнечное», 368019, РД, Хасавюртовский район, село Солнечное.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Хазбулатов И. А.


Код пробы (образца): 23261-02/21

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола:  зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Магомедов С.А.



				Код пробы (образца):	23261-02/21
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	3,2±0,6	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№029094	10.09.2022 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись 	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Курбаналиева А.Э.	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиды 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 23262
от 04.10.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Солнечное», ул. Новая.

Дата и время отбора пробы (образца): 29.09.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.09.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Магомедов М. М.

Основание для отбора: договор № 115/21 от 01.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Солнечное», 368019, РД, Хасавюртовский район, село Солнечное.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Хазбулатов И. А.

Код пробы (образца): 23262-02/21

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С.А.

				Код пробы (образца):	23262-02/21
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	3	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	4,0±0,8	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№029094	10.09.2022г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись 	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Курбаналиева А.Э.	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 23263
от 04.10.2021г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник (скв.).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Солнечное», возле гаража.

Дата и время отбора пробы (образца): 29.09.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.09.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Магомедов М. М.

Основание для отбора: договор № 115/21 от 01.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Солнечное», 368019, РД, Хасавюртовский район, село Солнечное.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Хазбулатов И. А.

Код пробы (образца): 23263-02/21

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола: 

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С.А.

				Код пробы (образца):	23263-02/21
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	3	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	2,1±0,4	2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-16
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешност ь	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№029094	10.09.2022 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Курбаналиева А. Э.	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 23264
от 04.10.2021г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Солнечное», ул. Родниковая.

Дата и время отбора пробы (образца): 29.10.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.10.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Магомедов М. М.

Основание для отбора: договор № 115/21 от 01.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Солнечное», 368019, РД, Хасавюртовский район, село Солнечное.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Хазбулатов И. А.

Код пробы (образца): 23264-02/21

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С.А.

				Код пробы (образца):	23264-02/21
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	1,8±0,4	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№029094	10.09.2022 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись 	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Курбаналиева А.Э.	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 23265
от 04.10.2021г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник (скв.1).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Солнечное», возле школы.

Дата и время отбора пробы (образца): 29.09.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.09.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Магомедов М. М.

Основание для отбора: договор № 115/21 от 01.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Солнечное», 368019, РД, Хасавюртовский район, село Солнечное.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Хазбулатов И. А.

Код пробы (образца): 23265-02/21

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С.А.

				Код пробы (образца):	23265-02/21
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Водородный показатель	8,3±0,2	От 6 до 9	баллы	ПНДФ 14.1.2:3:4.121-97
2.	Общая минерализация (сухой остаток)	1201±120	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
3.	Жесткость общая	1,2±0,2	7	°Ж	ГОСТ 31954-12
4.	Окисляемость перманганатная	0,48±0,09	7	мгО/дм ³	ГОСТ Р 55684- 2013
5.	Нефтепродукты, суммарно	<0,05	0,1	мг/дм ³	ГОСТ Р 51797- 2001
6.	ПАВ, анионактивные	<0,15	0,5	мг/дм ³	ГОСТ 31857-2012
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ 029094	10.09.2022 г.
2	Весы HR – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№ С-АГ/19- 08 2021/887784 87	18.08.2022 г.
3	РН метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 0184	№ 21ТТ	10.09.2022 г.
4	Концентратомер КН- 2М	-	№1885	№029095	10.09.2022 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись 	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Курбаналиева А. Э.	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AF57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 23266
от 04.10.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Солнечное», ул. Парниковая.

Дата и время отбора пробы (образца): 29.09.2021г. 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.09.2021г. 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Магомедов М. М.

Основание для отбора: договор № 115/21 от 01.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Солнечное», 368019, РД, Хасавюртовский район, село Солнечное.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Хазбулатов И. А.

Код пробы (образца): 23266-02/21

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С.А.

				Код пробы (образца):	23266-02/21
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Водородный показатель	7,9±0,2	От 6 до 9	баллы	ПНДФ 14.1.2:3:4.121-97
2.	Общая минерализация (сухой остаток)	1255±126	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
3.	Жесткость общая	5,0±0,8	7	°Ж	ГОСТ 31954-12
4.	Окисляемость перманганатная	0,5±0,1	7	мгО/дм ³	ГОСТ Р 55684- 2013
5.	Нефтепродукты, суммарно	<0,05	0,1	мг/дм ³	ГОСТ Р 51797- 2001
6.	ПАВ, анионактивные	<0,15	0,5	мг/дм ³	ГОСТ 31857-2012
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ 029094	10.09.2022 г.
2	Весы HR – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№ С-АГ/19- 08 2021/887784 87	18.08.2022 г.
3	РН метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 0184	№ 21ТТ	10.09.2022 г.
4	Концентратомер КН- 2М	-	№ 1885	№ 029095	10.09.2022 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.;				Подпись 	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Курбаналиева А. Э.	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 23267
от 04.10.2021г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник (скв.2).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Солнечное», возле гаража.

Дата и время отбора пробы (образца): 29.09.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.09.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Магомедов М. М.

Основание для отбора: договор № 115/21 от 01.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Солнечное», 368019, РД, Хасавюртовский район, село Солнечное.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Хазбулатов И. А.

Код пробы (образца): 23267-02/21

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С.А.

				Код пробы (образца):	23267-02/21
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Водородный показатель	7,9±0,2	От 6 до 9	баллы	ПНДФ 14.1.2:3:4.121-97
2.	Общая минерализация (сухой остаток)	1267±120	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
3.	Жесткость общая	5,0±0,8	7	°Ж	ГОСТ 31954-12
4.	Окисляемость перманганатная	0,54±0,11	7	мгО/дм ³	ГОСТ Р 55684- 2013
5.	Нефтепродукты, суммарно	<0,05	0,1	мг/дм ³	ГОСТ Р 51797- 2001
6.	ПАВ, анионактивные	<0,15	0,5	мг/дм ³	ГОСТ 31857-2012
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№ 029094	10.09.2022 г.
2	Весы HR – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№ С-АГ/19- 08 2021/887784 87	18.08.2022 г.
3	РН метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 0184	№ 21ТТ	10.09.2022 г.
4	Концентратомер КН- 2М	-	№1885	№029095	10.09.2022 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.;				Подпись 	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Курбаналиева А. Э.	



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 23268
от 04.10.2021г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «село Солнечное», ул. Родниковая.

Дата и время отбора пробы (образца): 29.10.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 29.10.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Магомедов М. М.

Основание для отбора: договор № 115/21 от 01.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «село Солнечное», 368019, РД, Хасавюртовский район, село Солнечное.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Хазбулатов И. А.

Код пробы (образца): 23268-02/21

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С.А.

				Код пробы (образца):	23268-02/21
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Водородный показатель	8,3±0,2	От 6 до 9	баллы	ПНДФ 14.1.2:3:4.121-97
2.	Общая минерализация (сухой остаток)	1288±120	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
3.	Жесткость общая	5,2±0,8	7	°Ж	ГОСТ 31954-12
4.	Окисляемость перманганатная	0,5±0,1	7	мгО/дм ³	ГОСТ Р 55684- 2013
5.	Нефтепродукты, суммарно	<0,05	0,1	мг/дм ³	ГОСТ Р 51797- 2001
6.	ПАВ, анионактивные	<0,15	0,5	мг/дм ³	ГОСТ 31857-2012
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ 029094	10.09.2022 г.
2	Весы HR – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№ С-АГ/19- 08 2021/887784 87	18.08.2022 г.
3	РН метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 0184	№ 21ТТ	10.09.2022 г.
4	Концентратомер КН- 2М	-	№ 1885	№ 029095	10.09.2022 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О; Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Подпись  Курбаналиева А. Э.	